



Rok zał. 1927

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zakład Certyfikacji

01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

tel. (22) 663-43-14,
(22) 560-25-40

fax (22) 560-29-22

e-mail: wojtan@imp.edu.pl
<http://www.imp.edu.pl/cert>



AC 041

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

Nr P41/524/2012 (5119)

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:	VETREX Sp. z o. o. 83-110 TCZEW, Rokitki, ul. Skarszewska 13
Nazwa i adres producenta:	VETREX Sp. z o. o. 83-110 TCZEW, Rokitki, ul. Skarszewska 13
Nazwa wyrobu/nazwa handlowa:	Drzwi przeciwpożarowe systemu YAWAL TM 75 EI z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną
Typ (odmiany):	YAWAL TM 75 EI30
Podstawowe parametry:	Klasa odporności ogniowej: - EI₂₃₀ - wg PN-EN 13501-2+A1: 2010; Klasy dymoszczelności: - S_a, S_m - wg PN-EN 13501-2+A1: 2010 (drzwi wykonane zgodnie z p. 3.1.4.18 Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-6830/2011)
Symbol PKWiU:	25.12.10.0
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:	Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6830/2011 z dnia 3.10.2011r.
Zgodnie z wynikami badań wykonanych przez:	Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB - Laboratorium Badań Ogniowych (Cert. Ak. AB 818)
Data ważności certyfikatu:	15 listopada 2015 roku

Prawo posługiwania się certyfikatem w okresie **od 16 listopada 2012r. do 15 listopada 2015r.** dotyczy wyłącznie wyrobów posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór wyrobu (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym we wniosku nr 054/W/2012.

Certyfikacja zgodności wyrobów wg modelu: wstępne badanie typu, ocena systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i zakładu produkcyjnego, nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i zakładu produkcyjnego (system "1" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. - Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

KIEROWNIK

ZAKŁADU CERTYFIKACJI

mgr inż. Wojciech DĄBROWSKI



DYREKTOR

INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

prof. dr hab. inż. Aleksander NAKONIECZNY Dr h.c.

Certyfikat może być publikowany wyłącznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrótów i zmian.
Warszawa, dnia: 16 listopada 2012r.